



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«17» декабря 2021 года

№ 39315

г. Канск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении плановой выездной
проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Абанская основная общеобразовательная школа № 1
(сокращенное наименование: МКОУ Абанская ООШ № 1), ОГРН
1022401362004, ИНН 2450014913 зарегистрировано в Межрайонной
инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Красноярскому краю 15.12.2002, дата регистрации в качестве юридического
лица 05.01.1995 адрес регистрации/юридический адрес: 663740, Россия,
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, д. 56, на
основании решения о проведении плановой выездной проверки 1897 от 01
декабря 2021 года, в МКОУ Абанская ООШ № 1 по адресу: 663740, Россия,
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, д. 56 выявлены
нарушения обязательных требований действующего законодательства
Российской Федерации (акт проверки от 17.12.2021 № 39307).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю Муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению Абанская основная общеобразовательная школа № 1:

1. Устранить нарушения:

1.1. статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. п. 2060, 2061 раздела XXVII. Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в отсутствии в личной медицинской книжке у повара Журавлевой Е.С. результатов серологического обследования крови на брюшной тиф;

1.2. статьи 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 3 Федерального закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках у Шамриной А.В., Трафимовой Я.В., Дмитриенко А.В., Зябко Н.Н., Матюгановой Т.Д., Моторкина А.В., Моторкиной Л.В., Народова Д.В., Овчинниковой Е.В., Потаповой О.А., Свириденко О.Н., Сичковой И.В., Соловьевой И.Г., Туровой Е.Н., Цирулькевич С.С., Цитовича Р.А., Журавлевой Е.С., Сосновского С.М., Герасименко Л.Н., Зайцевой Н.Г., Марининой О.Г., Орловой Н.В. результатов профилактических прививок;

1.3. п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не соответствии нормы площади на одного обучающегося в кабинетах 4а, 4б, 7в, 8б, 6а классов и составляющей 1,8-2,4 кв.м., при норме 2,5 кв.м.;

1.4. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необеспечении отдельных учебных кабинетов индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды и обуви детей, одежда висит одна на другой, обувь не убрана;

1.5. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не соответствии учебной мебели в классах ростовым данным детей, так для учащихся начальных классов выделена учебная мебель только № 4, для учащихся среднего звена мебель для роста 175 см и выше (№ 6); стулья выделены не в комплекте со столами, цветовая маркировка не соответствует номерам мебели по высоте;

1.6. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии столов и стульев в отдельных учебных кабинетах старых изношенных с отслоившейся боковой отделкой, видна поверхность из ДСП, выделяющего во внешнюю среду вещества, относящиеся к канцерогенным;

1.7. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в установке в кабинете дополнительного образования (№ 2-01) интерактивной доски не по центру фронтальной стены;

1.8. п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не обеспечении подачи горячей воды к умывальным раковинам на момент проверки в отдельных кабинетах начальных классов (2-04, 2-06, 2-13), не включены водонагреватели;

1.9. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, раздела VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в нахождении в нерабочем состоянии двух чаш Генуя из 5 имеющихся в туалете девочек, в наличии санитарных приборов в туалете мальчиков в изношенном состоянии (эмаль повреждена), не обеспечены должного слива к чашам в обоих туалетах (сливные бочки отсутствуют), в санитарных узлах присутствует запах, в результате количество работающего санитарно-технического оборудования не соответствует нормируемому количеству санитарных приборов.

1.10. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, раздела VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в не соответствии высоты установки умывальников при санитарных узлах росту обучающихся начальных классов (85 см), при норме 0,7-0,8 м.;

1.11. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии на потолке в кабинетах первого этажа (1-07, 1-09, 1-01) отделки швов между плитами с нарушенной целостностью и дефектами; отделки стен в спортивном зале на высоту панелей водоэмульсионной краской, не влагостойкой, не устойчивой к загрязнениям (от мяча), не позволяющей проведение дезинфекции; потолок в спортивном зале имеет отслоения краски;

1.12. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в покрытии пола в кабинетах 1-01, 1-09 линолеумом с повреждениями и многочисленными заплатами, что затрудняет проведение качественной уборки и дезинфекции; поверхности крыльца при выходе из основного здания не исключаящего травматизма (поверхность ступенек в двух уровнях);

1.13. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 145 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в наличии в отдельных кабинетах, не горящих ламп; в отсутствии в кабинете 1-08 местного освещения учебной доски; не соответствии уровня искусственной освещенности в учебных кабинетах 1-05, 1-09, 2-08 и составляющего от 188 ± 17 лк до 263 ± 24 лк (при норме 300 лк),

✓ 1.14. п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в расписании уроков для учащихся 2а, 2б, 4а, 5б, 9 классов без учета недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: максимальная нагрузка по шкале трудности приходится на пятницу (на предпоследний или последний день недели);

1.15. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в отсутствии на пищеблоке в моечном цехе стеллажа для хранения кухонной посуды (кастрюли и бачки хранились на самодельных, деревянных полках);

1.16. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отделке пола в производственных помещениях пищеблока, плиткой с трещинами и повреждениями, что не обеспечивает качественную уборку и дезинфекцию; в обеденном зале линолеума с повреждениями и заплатами, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не исключает травматизма персонала и учащихся.

1.17. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

выразившиеся в не проведении текущего ремонта в помещениях пищеблока в течении нескольких лет, на потолке и верхней части стен паутина, пыль и копоть; на потолке над зоной раздачи треснула и отслоилась штукатурка, нависая не исключает обсыпания и загрязнения готовой пищи;

1.19. п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в присоединении моечных ванн и раковин к системе канализации при отсутствии воздушных разрывов, запорных устройств в виде сифонов;

1.20. п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в некачественном мытье кухонной посуды, имеется наличие следов копоти на поверхности кастрюль, инвентаря для раздачи блюд и другой посуды;

1.21. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании на момент проверки кастрюль из алюминия (для 1, 2 блюд и гарниров), при требовании использования посуды из нержавеющей стали; тазов для сырой и готовой продукции с отбитой эмалью;

1.22. п. 8.1.6. приложение № 10 таблица 1, таблица 3 выразившиеся в проведении искусственной С-витаминизации холодных блюд без учета нормы на прием пищи,

1.23. п. п. 8.1.2. приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в занижении суммарного выхода блюд на завтрак в 4 день для возраста 7-11 лет и составляющего 470 грамм при норме 500 грамм, для возраста 12 лет и старше – 510 грамм, при норме не менее 550 грамм;

1.24. п. 8.1.2. приложение № 7 таблица 2, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в не проведении анализа выполнения норм питания по ведомости контроля на 1 ребенка;

1.25 п. 8.1.9. приложение № 6 выразившиеся в использовании в детском питании запрещенных продуктов (маринованных овощей с уксусом);

1.26. п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в на момент осмотра не исключался риск микробного загрязнения готовой продукции: взвешивание и раскладка печенья проводилась на столе и весах для сырой продукции;

1.273. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствует маркировка протирочной машины для готовой продукции, весов для сырой и готовой продукции;

1.28. п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раковина, предназначенная для организации питьевого режима, не оборудована непосредственно фонтанчиком, используется просто кран;

1.29. п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в не соответствии качества питьевой воды из крана на пищеблоке, используемой для приготовления пищи и питьевого режима по органолептическим показателям: мутность в пробе составила $2,6 \pm 0,4$ мг/дм³ при норме 1,5 мг/дм³.

Срок исполнения настоящего предписания: 23.01.2023.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Абанская основная общеобразовательная школа № 1.


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 23.01.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



О.В. Цуприкова

Настоящее предписание от 17.12.2021 № 39315 вручено лично директору МКОУ Абанская ООШ № 1 Божкову Андрею Арсентьевичу 17.12.2021

(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении: дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения
_____ (указать в соответствии с почтовым уведомлением)